

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

受驗單位: 國立高雄科技大學楠梓校區

計畫名稱: ※

採樣地點: 高雄市楠梓區海專路142號

採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司

業別: 學校

檢測目的: 定期檢測

行程代碼: ※

報告編號: 111-10- H 04856

報告日期: 111年10月18日


收樣時間: 111年10月12日 17時00分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 21 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。
8. 工作名稱:111年第一/燕巢校區施工、營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗採購案。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉時公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任在外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核  
檢驗室主管: 郭叔隆

0012872

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A  
 樣品編號：H-04856-01 採樣日期：111年10月12日 13時 41分  
 採樣位置：行政大樓1F男廁旁(行-101)  
 樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

0012871

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號)      FAX：(07)8150816      聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-04856-02	採樣日期：111年10月12日 13時48分
採樣位置：行政大樓2F茶水間(行-201)	
樣品特性：溶液	

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

0012870

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04856-03	採樣日期: 111年10月12日 13時54分
採樣位置: 行政大樓3F茶水間(行-301)	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

0012869

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號)      FAX：(07)8150816      聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-04856-04 採樣位置：行政大樓4F茶水間(行-401) 樣品特性：溶液	採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：111年10月12日 14時00分
---	--

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準
*	大	腸	桿	菌	群	<1	CFU/100mL		NIEA E230.55B							6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

0012868



# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A  
 樣品編號：H-04856-05 採樣日期：111年10月12日 14時07分  
 採樣位置：行政大樓5F茶水間(行-501)  
 樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

0012867



# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話: (07)8150815(代表號)      FAX: (07)8150816      聯絡人: 吳仁杰


專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04856-07	採樣日期: 111年10月12日 14時20分
採樣位置: 行政大樓7F茶水間(行-701)	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分





# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2  
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A  
樣品編號：H-04856-09 採樣日期：111年10月12日 14時38分  
採樣位置：厚生樓5F南側茶水間(厚-501)  
樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人：李建南  
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)      FAX:(07)8150816      聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-04856-10	採樣日期：111年10月12日 14時44分
採樣位置：厚生樓6F南側茶水間(厚-601)	
樣品特性：溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*	大腸桿菌群			5	CFU/100mL			NIEA E230.55B						6CFU/100mL			

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人:李建南  
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 19時35分	111年10月13日 18時50分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話: (07)8150815(代表號)      FAX: (07)8150816      聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04856-11	採樣日期: 111年10月12日 14時50分
採樣位置: 厚生樓7F南側茶水間(厚-701)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*	大腸桿菌群			5			CFU/100mL		NIEA E230.55B						6CFU/100mL		

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人: 李建南  
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分

0012861

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2  
 電話：(07)8150815(代表號)      FAX：(07)8150816      聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：II-04856-12	採樣日期：111年10月12日 14時56分
採樣位置：厚生樓5F北側茶水間(厚-502)	
樣品特性：溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群	<1			CFU/100mL		NIEA	E230.55B							6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分







# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)      FAX:(07)8150816      聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04856-15	採樣日期: 111年10月12日 15時22分
採樣位置: 慧海樓1F西側走廊(慧-101)	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	3	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


**報告專用章**  
建利環保顧問(股)公司  
負責人:李建南  
檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分

0012857

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A  
樣品編號: H-04856-16 採樣日期: 111年10月12日 15時 28分  
採樣位置: 慧海樓1F東側走廊(慧-102)  
樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	3	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值

報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人: 李建南  
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分

0012856

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2  
電話:(07)8150815(代表號)      FAX:(07)8150816      聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04856-17	採樣日期: 111年10月12日 15時35分
採樣位置: 慧海樓2F西側走廊(慧-201)	
樣品特性: 溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分



# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2  
 電話:(07)8150815(代表號)      FAX:(07)8150816      聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04856-18	採樣日期: 111年10月12日 15時41分
採樣位置: 慧海樓2F東側走廊(慧-202)	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號

地址：高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號)

FAX：(07)8150816

聯絡人：吳仁杰


專案編號：GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：II-04856-19	採樣日期：111年10月12日 15時47分
採樣位置：慧海樓3F東側走廊(慧-301)	
樣品特性：溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD111H04856

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-04856-20 採樣位置：慧海樓3F西側走廊(慧-302) 樣品特性：溶液	採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：111年10月12日 15時54分
---	--

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	3	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值

報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年10月12日 20時12分	111年10月13日 18時50分

0012852