# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641001
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641001
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641001 (產業園區1F 產A-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″＜檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463456

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641002
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641002
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641002 (產業園區4F 產A-4) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463457

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641003
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641003
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641003 (產業園區3F產A-3) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641004
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641004
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641004 (產業園區2F 產A-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備 註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463459

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641005
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641005
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641005 (產業園區2F產B-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以"<檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463460

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位： 國立高雄科技大學-第一校區
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NAD25100641006
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年01月06日10時20分
至： 114年01月06日12時23分
收樣時間： 114年01月06日14時46分
報告日期： 114年01月10日
報告編號： NAD25100641006
聯 絡 人 ： 柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641006 (產業園區4F產B-4) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備 註 ： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463461

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641007
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641007
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641007 (產業園區3F產B-3) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641008
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641008
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641008 (產業園區1F 產B-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND<MDL"表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以"<檢量線最低濃度值"表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641009
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641009
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641009 (財金學院3F東側 財東3-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641010
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641010
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641010 (財金學院3F東側 財東3-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463465 8002

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位： 國立高雄科技大學-第一校區
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NAD25100641011
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年01月06日10時20分
至： 114年01月06日12時23分
收樣時間： 114年01月06日14時46分
報告日期： 114年01月10日
報告編號： NAD25100641011
聯 絡 人 ： 柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641011 (財金學院3F西側 財西3-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備 註 ： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″＜檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641012
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641012
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641012 (財金學院5F西側 財西5-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″＜檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641013
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641013
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641013 (財金學院5F西側 財西5-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463468

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641014
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641014
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641014 (財金學院4F西側 財西4-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463469

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641015
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年02月05日
報告編號：NAD25100641015A
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641015 (財金學院2F西側 財西2-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND＜MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。
5.報告編號NAD25100641015A取代原報告編號NAD25100641015。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司 環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2464462

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641016
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641016
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641016 (財金學院1F西側 財西1-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″＜檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641017
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641017
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641017 (財金學院1F西側 財西1-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463472

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位： 國立高雄科技大學-第一校區
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NAD25100641018
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年01月06日10時20分
至： 114年01月06日12時23分
收樣時間： 114年01月06日14時46分
報告日期： 114年01月10日
報告編號： NAD25100641018
聯 絡 人 ： 柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641018 (圖資大樓B1 創B1-1) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備 註 ： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463473

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121 f (886-7) 301-2897 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641019
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641019
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641019 (圖資大樓B1討論 創B1-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND＜MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463474

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641020
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641020
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641020 (圖資大樓6F 圖6) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463475

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641021
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641021
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641021 (圖資大樓2F辦公 圖2-1辦) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND<MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463476

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641022
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641022
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641022 (圖資大樓2F 圖2-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463477

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641023
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641023
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641023 (圖資大樓5F 圖5) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備 註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463478

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641024
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641024
聯 絡 人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641024 (圖資大樓4F 圖4) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″＜檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負 責 人：曾 偉 明
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463479

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641025
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641025
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641025 (圖資大樓3F 圖3) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND＜MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463480

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641026
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641026
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641026 (圖資大樓1F 圖1-2) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463481

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD25100641027
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第105號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年01月06日10時20分
至：114年01月06日12時23分
收樣時間：114年01月06日14時46分
報告日期：114年01月10日
報告編號：NAD25100641027
聯絡人：柯慧佳

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C | 備註 |
|---|---|---|
| 飲用水水質標準 | 6 (MPN/100 mL) | |
| NAD25100641027 (圖資大樓1F辦公 圖1-1辦) | <1 (MPN/100 mL) | |
| 以下空白 | | |

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高孔璟(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND＜MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為$1.5\times10^2$。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2463482

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw

Member of SGS Group